

# EXPANSOR DE ZONAS CABLEADAS

## Hoja de datos

### EXP-8Z

#### Información General

El módulo expensor de zonas diseñado exclusivamente para paneles PC-732, PC-732T-C y PC-900, permite aumentar el número de zonas a un máximo de 32. De fácil instalación, dentro del mismo gabinete del sistema o en gabinetes remotos para una mejor distribución de cableado.


#### Características Principales

- Supervisado por los paneles PC-732, PC-732T-C y PC-900.
- Máximo 8 zonas.
- Se conecta al bus de teclado.
- Puede alojarse en el gabinete del panel.
- Hasta 3 expansores dentro del sistema permitiendo crecer el panel hasta 32 zonas.
- Tensión de alimentación: 12VDC.
- Corriente máxima de consumo: 40mA.


#### Descripción del Sistema

El módulo EXP-8Z es compatible con el bus D-485 de la familia de paneles PC-732, PC-732T-C y PC-900. Otorga al panel hasta 8 zonas adicionales, el conexionado de cada una de estas zonas es mediante con una RFL (Resistencia Final de Línea) y al igual que en el panel las mismas son de 2.200  $\Omega$ . Puede definirse la dirección del módulo de forma tal que pueden utilizarse hasta 3 módulos en un mismo sistema de alarma, el direccionamiento se hace a través de los pines "Address".


Para Address 1 colocar el JumperPin en A1



Para Address 2 colocar el JumperPin en A2



Para Address 3 colocar el JumperPin en A3



#### Programación

Habilitación del Módulo Expensor:

**Comando Número 299:** Habilitación de Módulos

Valores predeterminados ----->

2	9	9	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posiciones -----> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

**Posición de dígito (1):** Habilitación del módulo Expensor N° 1

0 = Deshabilitado

1 = Habilitado

**Posición de dígito (2):** Habilitación del módulo Expensor N° 2

0 = Deshabilitado

1 = Habilitado

**Posición de dígito (3):** Habilitación del Módulo Expensor N° 3

0 = Deshabilitado

1 = Habilitado

**NOTA:** Habilite solamente los módulos expansores que tenga conectados al panel.

Asignación de Zonas a las Entradas de los Módulos Expansores.

**Asignación de zonas para el modulo Expensor Nro°1 =**

Comando 220 al 227

**Asignación de zonas para el modulo Expensor Nro°2 =**

Comando 228 al 235

**Asignación de zonas para el modulo Expensor Nro°3 =**

Comando 236 al 243

